



## OBJAŚNIENIA

- PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE POD TYNKIEM W RURKACH INSTALACYJNYCH RVKL
- SZCZEGÓŁOWE TRASY PRZEBIEGU OBWODÓW ZASILAJĄCYCH USTALIĆ Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYKONAWSTWA
- MONTOWAĆ OSPRZĘT PODTYNKOWY, CZĘŚCIOWO O IP 44 (HERMETYCZNY)
- W POMIĘSZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W INSTALACJE SANITARNE WYKONAĆ MIEJSKOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
- PRZYJĘTE OZNACZENIA:
  - W -WENTYLATOR (P=0,1kW, 230V)

- W -WENTYLATOR
- G -Gniazdo jednofazowe
- G<sub>H</sub> -Gniazdo jednofazowe IP44
- G<sub>2</sub> -Gniazdo jednofazowe podwójne
- G<sub>2H</sub> -Gniazdo jednofazowe podwójne IP44
- G<sub>T</sub> -Gniazdo telefoniczne RJ-12
- RTV -Gniazdo RTV
- K -Gniazdo komputerowe RJ-45
- P -Puszka przyłączeniowa

### ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

NR POM.	NAZWA POMIĘSZCZENIA	TYP OPRAWY
1.1	SALA WIELOFUNKCYJNA	3*S.1 + 2*S.2 + 1*EW.2 + 2*EW.3
1.2	SZATNIA	1*S.2
1.3	HOL	2*S.2 + 1*EW.2
1.4	TOALETA	2*S.4 + 2*S.5 + 1*EW.1
1.5	ANEKS KUCHENNY	1*S.3.1
1.6	SCHODY	1*S.4 + 1*EW.1

### LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- S.1** oprawa nastropowa (mocowana na uchwytych) - S4000 P 2xT5 80W EVG
- S.2** oprawa kinkiet - SYSTEM 3000 LALUNA WALL 2xTC-S 11W
- S.3.1** oprawa nastropowa - SRE 236 V-AD AW 3h
- S.4** oprawa nastropowa - BASE TC-F 36W EVG
- S.5** oprawa nastropowa - System S S-003/200.2 60W
- S.6** oprawa dostropowa - DOWNLIGHTS D225 2x18X EVG
- S.6.1** oprawa dostropowa - DOWNLIGHTS D225 2x18X EVG AW
- S.7.1** oprawa nastropowa, IP65 - CO1 236 AW 3h
- EW.1** oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1, IP40, OP1-S8TC2N + Piktogram
- EW.2** oprawa ewakuacyjna - MONITOR 2, IP40, DS1-S8TC2N STI + Piktogram
- EW.3** oprawa ewakuacyjna - MONITOR 1, IP40, OP1-S8TA3N STI (TRYB AWARYJNY)
- AW AW - moduł awaryjny 3h

U=230/400 V

**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**  
UKŁAD SIECIOWY:  
ZASILANIE: TN-C  
ODBIÓR: TN-S



**F.H.U. ELKOMFORT**  
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR	GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT	mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A-43/85
OBIEKT	CENTRUM KULTURY I PROMOCJI UL. KOLEJOWA 14 34-470 CZARNY DUNAJEC	ASISTENT PROJEKTANTA	mgr inż. K. SZOPIŃSKI
TRZĘŚĆ RYS.	P.W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA	02.2012
		SKALA	1:50
		NR RYS.	E-2.2

**RZUT PODDASZA**