

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak pisma: RB-16-37-p7/2013

Znak sprawy: RB.271.2-2013

Czarny Dunajec 01.02.2013r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 2/2013 p.t.: Wykonanie remontu mostu na potoku „Czarny Dunajec” w miejscowości Wróblówka w ciągu drogi K36379 „Za Chracą”

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 24 stycznia 2013r, do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie remontu mostu na potoku „Czarny Dunajec” w miejscowości Wróblówka w ciągu drogi K36379 „Za Chracą”**, przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie

Firma [.....] zwraca się z pytaniem odnośnie pozycji 87 i 88 przedmiaru opracowanego dnia 15.01.2013. Pozycje te zakładają nadwodny narzut kamienny oraz transport technologiczny głazów o średniej gr 1m, natomiast nie ma o tym żadnej wzmianki w projekcie (brak na rysunkach). Prosimy o uściślenie w/w pozycji oraz potwierdzenie grubości głazów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nadwodny narzut z głazów kamiennych jest do wykonania wokół podpór nurtowych – góra głazów kamiennych równa z dnem koryta – min średnica kamienia 50cm – wzmianka znajduje się w projekcie w pkt 7 opisu technicznego.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl