

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.5.2014

Znak pisma: RB-16-37-p4/2014

Czarny Dunajec 24.02.2014r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 5/2014 p.t.: Opracowanie projektu adaptacji o przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku gimnazjum w Czarnym Dunajcu przy ul. Jana Pawła II

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 21.02.2014 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Zapytanie nr 1

Czy klatki schodowe stanowiące drogi ewakuacyjne poddasza są na pozostałych kondygnacjach wydzielone pożarowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Zapytanie nr 2

Czy zamawiający posiada i będzie mógł udostępnić inwentaryzację budowlaną pozostałej części budynku gimnazjum?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada projekt na podstawie którego zrealizowano obiekt..
Istnieje możliwość udostępnienia tej dokumentacji.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl