

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.13.2014

Znak pisma: RB-16-37-p17/2014

Czarny Dunajec 20.03.2014r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 13/2014 p.t.: Remont nawierzchni istniejącego placu w centrum wsi Chochółów wraz z przeniesieniem pomnika upamiętniającego „Powstanie Chochółowskie”

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.03.2014 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Zapytanie nr 1

Poz. 5 – prosimy o podanie typu kostki oraz koloru

Odpowiedź Zamawiającego:

Typ kostki: Promenada Bruk Bet bądź tożsama innej firmy – gr 8cm

Kolor kostki na parkingu: szary – wapień dewoński – (należy wydzielić stanowiska parkingowe innym kolorem kostki – ciemniejszy kolor)

Na chodnikach i dojeżdżalniach: piaskowy – wapień jurajski antic.

Zapytanie nr 2

Poz. 16 – prosimy o sprecyzowanie pozycji, czy krawężnik jest całkowicie wtopiony, czy wszystkie krawędzie mają być ciosane, wskazanie lokalizacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Krawężnik kamienny granitowy z pozycji 15 – 72mb – układany najazdowo na płask,

71,5 z odsłonięciem 12cm – powierzchnie widoczne płomieniowane

pozycja 16 – dotyczy obrzeży granitowych ciosanych ułożonych wokół zieleńcy – wszystkie krawędzie ciosane

Zapytanie nr 3

Poz. 19 – prosimy o podanie gatunku drzew, wysokość i średnicę pnia

Odpowiedź Zamawiającego:

Gatunek drzew – jodła koreańska wys. około 1,5m

Zapytanie nr 4

Poz. 28 – prosimy o podanie wymiaru płyt w tym ich grubości, rodzaj powierzchni licowej, rodzaju granitu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary płyt dostosowane do powierzchni obkładanych, grubość min 4cm, na stopnie min 5cm, powierzchnia licowa – płomieniowana, granit kolorystycznie szary bez rdzawych przebarwień.

Zapytanie nr 5

Poz. 30 – prosimy o podanie rodzaju fundamentów, słupów, opraw w tym kolorystyka, rodzaj materiału, czy nowe latarnie znajdują się w miejscu starych? Jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru między innymi o roboty ziemne i ilość, rodzaj przewodów zasilających.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na zestaw lampy składają się następujące elementy: słup, oprawa, korona

Słupy wykonane są ze stopów aluminium zespawanych w sztywną konstrukcję.

Zewnętrzna powierzchnia słupa jest oryginalnym odtworzeniem wzoru zadanego na modelu.

Do lamp z jednopunktowym oświetleniem przynależą oprawy wielokątne w 4 wielkościach wg typoszeregu lub kloszowe również w różnych wielkościach.

Dla lamp z wielopunktowym oświetleniem stosuje się korony.

Montaż lamp polega na złożeniu głównych elementów i ich skręceniu wkrętami A2.

Lampy standardowo są malowane metodą proszkową na kolor wg tabeli RAL – kolor czarny

Fundamenty dostosować do lamp – typowe montowane w gruncie.

Lampy w nowej lokalizacji, łączna długość przewodów elektrycznych w osłonie z rur PP zasilających projektowane lampy 150mb – rodzaj przewodów dostosować do danych tech. Producenta.

Rodzaj i kształt oczekiwanej przez Zamawiającego lampy poniżej:



Zapytanie nr 6

Poz. 31 – prosimy o podanie typu ławek

Odpowiedź Zamawiającego:

Typ ławki – Wenus z podłokietnikiem



Zapytanie nr 7

Poz. 32 – prosimy o podanie typu koszy na śmieci

Odpowiedź Zamawiającego:

Typ kosza na śmieci

**Zapytanie nr 8**

Prosimy o wskazanie na zagospodarowaniu obrzeży ciosanych

Odpowiedź Zamawiającego:

Jak w odpowiedzi dla zapytania nr 2

Zapytanie nr 9

Prosimy o sprawdzenie ilości krawężników granitowych

Odpowiedź Zamawiającego:

Sprawdzono ilości krawężnika granitowego

Zapytanie nr 10

Prosimy o udostępnienie projektu pomnika

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje projektem pomnika.

Widok i kształt pomnika do przeniesienia w ramach zadania:

**Zapytanie nr 11**

Prosimy o udostępnienie projektu w wersji DWG

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje projektem w wersji DWG.

Udostępniono wersję projektu w PDF.

Zapytanie nr 12

W projekcie zagospodarowania znajduje się opis „nawierzchnia chodnika kostka kamienna” – w przedmiarze kostka kamienna nie występuje – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia chodników i parkingu z kostki betonowej.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl