

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: **RB.271.13.2015**

Znak pisma: RB-16-37-p60/2015

Czarny Dunajec 21.05.2015r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg nr 13/2015 pn. Wykonanie organizacji i modernizacji placów zabaw w ramach projektu pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czarny Dunajec, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.05.2015 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie organizacji i modernizacji placów zabaw w ramach projektu pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Czarny Dunajec, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**, przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza drewno o średnicy mniejszej niż 12 cm tj. 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający NIE dopuszcza drewna o średnicy mniejszej niż 12 cm. Średnica 12 cm drewna jest absolutnym minimum, które należy spełnić, aby zapewnić bezpieczne warunki zabawy dzieci na placu zabaw

Zapytanie nr 2

Bezpieczna nawierzchnia- prosimy o podanie wymaganej swobodnej wysokości upadku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wymagana swobodna wysokość upadku wynosi 2 m- tyle wysokości posiada urządzenie, którego element sięga najwyżej licząc od nawierzchni. Swobodna wysokość upadku pozostałych urządzeń zamontowanych na placu zabaw jest niższa niż 2 m.

Z poważaniem:

Wójt Gminy
WÓJT
Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył zapytanie
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl