

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.2.2016

Znak pisma: RB-16-37-p1/2016

Czarny Dunajec 21.01.2016r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 2/2016 p.t.: Wykonanie oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowości Ratulów.

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 20.01.2016r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie

Proszę o podanie typów słupów/wytrzymałości słupów bo w dokumentacji są podane tylko wysokości.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiarze robót podano iż należy zastosować następujące typy słupów:

Dla obwodu 1

P1-E10,5 – 5 szt.

N3-E10,5 – 1 szt.

RPK3-E10,5 – 1 szt

K3-E10,5 – 2 szt.

Dla obwodu 2

N3-E10,5 – 4 szt

K3-E10,5 – 1 szt

Dla obwodu 3

P1-E10,5 – 3 szt

P1-E12 – 1 szt.

N3-E10,5 – 14 szt

N3-E12 – 3 szt

O4-E10,5 – 1 szt

K3-E12 – 1 szt

Ponadto w opisie wykonawczym zawarto tabelę, która zawiera zestawienie materiałów do montażu sieci w tym typy oznaczeń słupów.

Także w projekcie budowlanym znajdują się szczegółowe oznaczenia słupów.

Z poważaniem:

Wojciech
Józef Bobicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl