



Znak sprawy: RB.271.10.2016

Znak pisma: RB-16-37-p25/2016

Czarny Dunajec 21.04.2016r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 10/2016 p.t.: Wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej SPSK z oddziałami integracyjnymi w miejscowości Czerwienne – Etap III

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 20.04.2016r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Zapytanie nr 1

Proszę o podanie parametrów na stolarkę drewnianą którą należy wycenić w ofercie.

- proszę o podanie koloru stolarki,
- materiał z jakiego ma być wykonana;
- proszę o sprecyzowanie czy współczynnik $U_{max}=1,1$, dotyczy całej stolarki czy tylko szyby?
- proszę o podanie wszelkich niezbędnych parametrów dotyczących stolarki które są niezbędne do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

kolor stolarki: jasny brąz (nawiązać do koloru istniejącej stolarki drewnianej)

materiał: klejonka sosnowa

współczynnik $U_{max} \leq 1,1$ - dotyczy tylko szyby

Zapytanie nr 2

Proszę o podanie parametrów na stolarkę aluminiową którą należy wycenić w ofercie.

- proszę o podanie koloru stolarki,
- proszę o sprecyzowanie czy współczynnik $U_{max}=1,1$ dotyczy całej stolarki Alu czy tylko szyby?
- proszę o podanie wszelkich niezbędnych parametrów dotyczących stolarki Alu które są niezbędne do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

kolor stolarki: szary (nawiązać do koloru istniejącej stolarki aluminiowej)

współczynnik $U_{max} \leq 1,1$ - dotyczy tylko szyby

Należy zastosować profil ciepły

Zapytanie nr 3

W związku z rozbieżnością pomiędzy dokumentacją projektową, przedmiarem z zestawieniem stolarki proszę o potwierdzenie czy poniższe pozycje wynikające z przedmiaru robót w oparciu o zestawienie stolarki i dokumentację projektową należy przyjąć do wyceny:

- poz kosztorysowa 199 – 6,75 m2 dotyczy pozycji z zestawienia stolarki O12 w ilości 5 szt.
- poz kosztorysowa 200 – 2,80 m2 dotyczy pozycji z zestawienia stolarki O21 w ilości 1 szt.
- poz kosztorysowa 203 i 204 – 6,48 m2 dotyczy pozycji z zestawienia stolarki D02 w ilości 3 szt. oraz naświetle w pozycji 205
- poz kosztorysowa 206 do 209 – dotyczy pozycji z zestawienia stolarki D1 w ilości 1 szt.

- poz kosztorysowa 210 – 26,56 m2 dotyczy pozycji z zestawienia stolarki O02 w ilości 5 szt., O21 w ilości 1 szt., O22 w ilości 1 szt.
- poz kosztorysowa 211 do 212 – 32,24 m2 dotyczy pozycji z zestawienia stolarki O03 w ilości 4 szt.
- poz kosztorysowa 215 do 218 – dotyczy pozycji z zestawienia stolarki DZ2 w ilości 1 szt.
- poz kosztorysowa 219 – 21,50 m2 dotyczy pozycji z zestawienia stolarki O02 w ilości 5 szt.
- poz kosztorysowa 220 – 16,12 m2 dotyczy pozycji z zestawienia stolarki O03 w ilości 2 szt.
- poz kosztorysowa 223 – 21,50 m2 dotyczy pozycji z zestawienia stolarki O01 w ilości 6 szt., O02 w ilości 2 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

poz. 199, 200, 203, 204, 205, 206-209, 210, 211-212, 215-218, 219, 220, 223

wycenić zgodnie z przedmiarem ilościowo zgadzają się z dokumentacją techniczną.

Zapytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie czy stolarka zewnętrzna znajdująca się w dokumentacji projektowej ma być przyjęta do wyceny:

- rzut I piętro (Etap III) drzwi na taras D23 w ilości 2 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi zewnętrzne na taras D23 2,0m x3,0m x 2szt nie zostały ujęte w obmiarze stanu surowego Należy je zatem dodatkowo doliczyć:

- KNNR 7//503/8 - Drzwi aluminiowe zewnętrzne D23 - 12m2
- KNR 401/920/24 - Zamek wpuszczany antypaniczny - 2 szt
- KNR 401/920/30 - Montaż samozamykacza - 4 szt

Zapytanie nr 5

Proszę o wyjaśnienie czy stolarka wewnętrzna znajdująca się w dokumentacji projektowej ma być przyjęta do wyceny:

- rzut przyziemia (Etap III) drzwi D12 w ilości 1 szt.
- rzut poddasza (Etap III) drzwi EI 30 D22 w ilości 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi D12 i D22 ujęte są przy robotach wykończeniowych w następnym etapie.

Z poważaniem:



Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl