

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. (18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.11.2016

Znak pisma: RB-16-37-p26/2016

Czarny Dunajec 22.04.2016r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 11/2016 p.t.: Wykonanie budowy oraz przebudowy boisk sportowych w miejscowościach Pieniążkowice oraz Czarny Dunajec.

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniem jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22.04.2016r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

Przedmiary robót dla Pieniążkowic oraz Czarnego Dunajca na budowę boisk sportowych nie uwzględniają zdjęcia humusu. Czy zamawiający nie uwzględni w ogóle tych prac czy to błąd w przedmiarach? A jeśli humusowanie ma zostać wykonane to czy może być ona wykorzystana jako warstwa wegetacyjna dla boiska sportowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zdjęcie humusu nie jest uwzględnione w przedmiarze ponieważ:

- w Pieniążkowicach humus został już zdjęty,
- w Czarnym Dunajcu projekt obejmuje budowę boiska piłkarskiego na istniejącym podłożu.

Zapytanie nr 2

Czy zamawiający ma swoje preferencje co do proporcji poszczególnych składników warstwy wegetacyjnej czy leży to już w gestii wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada gotowej receptury na proporcje składników warstwy wegetacyjnej. Wykonawca będzie musiał dostosować proporcje w zależności od posiadanego materiału przeznaczonego na wbudowanie.

Proporcje te muszą uwzględniać właściwą przepuszczalność wody i dobre parametry do wegetacji trawnika z uwzględnieniem przeznaczenia pod boisko piłkarskie.

Proporcje te będą musiały być na etapie wykonawstwa przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

Z poważaniem:

Zap. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jurończyk

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl