


OBJAŚNIENIA

SO – SZAFKA OŚWIELENIOWA W OBUDOWIE TYPU: OSZ 40*60
 – CAŁOŚĆ WYPOSAŻYĆ W APARATURĘ ZGODNIE ZE SCHEMATEM IDEOWYM
 – ZESTAW ZABUDOWAĆ NA FUNDAMENCIE TYPU: F-40
 W MIEJSCU JAK POKAZANO NA RYS. E-1

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
 UKŁAD SIECIOWY:
 ZASILANIE: TN-C
 ODBIÓR: TN-S

 F.H.U. ELKOMFORT PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	
INWESTOR GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. GAS 834/A-43/85
OBIEKT OŚWIELENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 957 W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLÓWKA	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. K. SZOPIŃSKI NR UPR. MAP/0089/PWBE/15
TREŚĆ RYS. P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
SO – SCHEMAT MONTAŻOWY	
DATA 05.2016	
SKALA 1:10	
NR RYS.	
E-4	