



**Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**



Znak pisma: RB-16-37-p40/2018

Czarny Dunajec 10.08.2018r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy: Przetarg: Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 16

Proszę o informacje jaki rodzaj montażu okien i drzwi będzie wymagać zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Montaż należy wykonać wg schematu montażu producenta okien i drzwi. Zamawiający nie wskazuje konkretnej technologii montażu okien i drzwi, jednak wskazuje, że wykonany montaż nie może powodować powstawania mostków cieplnych bądź nieszczelności pomiędzy przegrodami.

Zapytanie nr 17

Czy okna i drzwi mają posiadać jakieś podwyższone parametry? Np antywłamaniowość, szyby bezpieczne, szyby p4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Okna i drzwi mają spełniać warunki techniczne dla obiektów w których są stosowane. Zamawiający nie wymaga aby drzwi lub okna cechowała antywłamaniowość lub inne podwyższone parametry ponad obowiązujące normy.

Wskazuje się jednak, że zewnętrzne drzwi wejściowo muszą być w przeszkleniach wypełnione odpowiednią szybą która w przypadku pęknięcia lub zbitcia nie spowoduje obrażeń ciała i nie będzie zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu użytkowników.

Zapytanie nr 18

Proszę o informacje czy w poszczególnych obiektach gdzie modernizuje się kotłownie kominy są dostosowane do zmiany czy też należy wziąć je pod uwagę i wycenić nowe systemowe kominy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku gdy istniejący układ kominowy nie może zostać wykorzystany do zaproponowanego nowego źródła ciepła, należy przewidzieć układ odprowadzania spalin i ująć go w cenie ofertowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl

Zup. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jarończyk