




**Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**



Znak pisma: RB-16-37-p41/2018

Czarny Dunajec 14.08.2018r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: **Przetarg: Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 19

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych np podczas wymiany okien? I jeśli tak jakiego standardu wykończenia będzie oczekiwać Inwestor?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres modernizacji nie przewiduje wymiany parapetów wewnętrznych. W przypadku uszkodzenia parapetów wewnętrznych podczas wymiany należy je odtworzyć z tego samego materiału lub innego uzgodnionego z Zamawiającym.

Ściany i parapety (w razie uszkodzeń wewnątrz) po wymianie okien należy odtworzyć kolorystycznie i strukturalnie ujednolicając powierzchnie i przywracając je do stanu zbliżonego z poprzednim.

Malowanie pomieszczeń należy wykonać w miejscu ingerencji w strukturę kolorystyki pomieszczeń. Kolorystykę należy dobrać do aktualnego odcienia. Malowanie polegać będzie wyłącznie na przywróceniu pomieszczeń wewnętrznych do stanu sprzed wymiany danego elementu.

Zapytanie nr 20

Proszę o informację który z dokumentów jest ważniejszy i określa pełny zakres zamówienia gdyż są rozbieżności między tymi dokumentami np różne ilości okien do wymiany:

- a) załącznik nr
- b) zapisy PFU
- c) audyty energetyczne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił na str. 9 zał. nr 9 pierwszeństwo dokumentów określających zakres zamówienia zapisując w pkt 13. **W przypadku rozbieżności lub niespójności w obmiarze decydujący do wyceny zamówienia jest zawsze audyt energetyczny a następnie PFU.**

Kolejne załączniki mają znaczenie pomocnicze i uszczegóławiające technologię a nie sam zakres.

Zapytanie nr 21

Proszę o podanie zakresu prac termomodernizacyjnych czy np ściany będą wykończane na zasadzie odtworzenia - czy Inwestor np będzie chciał obłożyć ściany np kamieniem



Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarny Dunajec

elewacyjnym? Jeśli tak to proszę o podanie standardu kamienia, ewentualnie innych okładzin oraz szacunkowego obmiaru dla poszczególnych budynków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres prac termomodernizacyjnych zawarto w załącznikach do SIWZ. Nie przewiduje się dodatkowego obkładania ścian kamieniem elewacyjnym lub innymi dodatkowymi wykończeniami poza tymi określonymi w PFU i audytach energetycznych.

Zapytanie nr 22

Proszę o potwierdzenie iż projekt jaki ma wykonać oferent musi zawierać elementy niezbędne lecz niekoniecznie wszystkie jakie wymieniono np w PFU (załącznik nr 10). Czy projekty z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia muszą zawierać opracowania kosztorysowe? Czy oferent ma wycenić np. z uwagi na już wykonane i załączone do przetargu dokumentacje inwentaryzacja architektoniczno - budowlaną i instalacyjna dla celów projektowych (w części już wykonanej np rzuty)? Prosiłbym o dokładne określenie wymaganych niezbędnych dokumentów do projektu z uwzględnieniem już istniejących i załączonych do przetargu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje że:

- Projekty z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia nie muszą zawierać opracowań kosztorysowych
- Oferent ma wykonać weryfikację i ponowne złożenie jeśli będzie to konieczne w celu uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę udostępnione materiały. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dla celów projektowych jako podkład posiadanych elementów dokumentacji architektoniczno - budowlanej i instalacyjnej
- Zakres opracowania dokumentacji architektoniczno - budowlanej zależy od danego budynku i zakresu modernizacji energetycznej w nim planowego do przeprowadzenia.

Zapytanie nr 23

Proszę o potwierdzenie zapisu:

"W cenie ofertowej nie należy uwzględniać ocieplania zewnętrznych kominów, a jedynie ujednolicenie ich koloru z elewacją".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza prawidłowość tego zapisu do wyceny ceny ofertowej.

Zapytanie nr 24

Proszę o informację z czego mają być wykonane parapety zewnętrzne w załączniku nr 9 jest zapis:

"- wymiana parapetów zewnętrznych w oknach (Parapety podokienne mogą być wykonane z dowolnego materiału poza blachą). Montaż parapetów do otworu montażowego okna."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres modernizacji nie przewiduje wymiany parapetów wewnętrznych. W przypadku uszkodzenia parapetów wewnętrznych podczas wymiany należy je odtworzyć z tego samego materiału lub innego uzgodnionego z Zamawiającym.

Zapytanie nr 25

Proszę o informację czy w zakres Zamówienia wchodzi wymiana nawierzchni wraz z izolacją na tarasach, balkonach, schodach itp jeśli tak to proszę o podanie szacunkowego obmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:



**Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**

Zakres zamówienie nie przewiduje do wyceny wymiany nawierzchni wraz z izolacją na tarasach, balkonach, schodach itp.

Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy
mgr Michał Jarończyk

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl