

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”



Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg
V-A Polska-Słowacja 2014-2020



Interreg
Polska-Słowacja



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Znak pisma: RB.16.37.p25.2019

Czarny Dunajec 18.04.2019r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: Przetarg: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 11

Piece kaflowe należy rozebrać czy odtworzyć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Piece kaflowe należy rozebrać.

Zapytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że schody wewnętrzne na strych należy pozostawić bez zmian - zgodnie z opisem w projekcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać nowe drewniane schody (wg istniejących).

Zapytanie nr 13

Prosimy o informację jakiego rodzaju podłoga występuje w poszczególnych pomieszczeniach parteru (na zdjęciach widać parkiet, płytkę) aby można było odpowiednio skalkulować rozbiórki w/w podłóg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące podłogi według opisów w części dokumentacji 01 Architektura - dotyczącej inwentaryzacji „posadzki”.

Zapytanie nr 14

Ścianki działowe parteru, gr. 12 i 20 cm, należy wykonać z pustaków ceramicznych czy pianobetonowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać z pustaków ceramicznych.

Zapytanie nr 15

Czy Zamawiający dysponuje programem prac konserwatorskich? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje programem prac konserwatorskich.

Zamawiający udostępnia dodatkowo opracowanie pn. Stratygrafia nawarstwień ściennych dla budynku Stacji Kolejowej, które stanowi załącznik nr 1.

Zapytanie nr 16

Prosimy o sprecyzowanie w których pomieszczeniach należy wykonać sufit z kasetonów (opis techniczny wskazuje pomieszczenie z centralą wentylacyjną? - brak takiego pomieszczenia na rzutach).

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”

Odpowiedź Zamawiającego:

W pomieszczeniach 1.4 na poziomie parteru oraz w miejscach przebiegu kanałów wentylacji mechanicznej.

Zapytanie nr 17

Sale konsumpcyjne należy wyposażyć w "oprawy oświetleniowe dekoracyjne". Prosimy o sprecyzowanie rodzaju oprawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Zapytanie nr 18

Czy przedmiot postępowania obejmuje wykonanie instalacji niskoprądowych: telefoniczną, dzwonek (na rysunku nr 2 branży elektrycznej znajdują się aparat telefoniczny i dzwonek przyzywowy)? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie opracowania projektowego w/w instalacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Zapytanie nr 19

Czy przedmiot postępowania obejmuje wykonanie przyłącza telefonicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Zapytanie nr 20

Prosimy o udostępnienie detalu balustrady schodów zewnętrznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Balustradę należy wykonać zgodnie z rysunkami architektury – nr rys. 2, 6, 8, 9 i 10

Zapytanie nr 21

Na rzucie parteru widnieją 2 słupy żelbetowe. Brak w projekcie konstrukcyjnym szczegółów dot. w/w słupów i stóp żelbetowych dla słupów. Proszę o udostępnienie rozwiązań zbrojarskich w/w elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

W obu słupach należy wykonać zbrojenie z prętów głównych ze stali klasy AIII, 4#12 oraz strzemiona ze stali AIII, Ø6 co 20cm.

WÓJT
Marcin Ratułowski

opr. P.Z.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

W załączeniu:

1. Stratygrafia nawarstwień ściennych

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl