

LEGENDA

- –LINIE ZASILAJĄCE, SIŁA
- –GNIAZDA WTYCZKOWE
- –STEROWANIE
- –RURAŻ ANTENOWY ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY:
ZASILANIE: TN–C
ODBIÓR: TN–S

PRZYJĘTE OZNACZENIA:

ZPP/W.P.POŻ./ISTN. –ISTNIEJĄCY ZESTAW PRZYŁĄCZOWO–POMIAROWY WRAZ Z GŁÓWNYM PRZECIWPOŻAROWYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU
RG –ROZDZIELNIA GŁÓWNA OSP – CZĘŚĆ BOJOWA
RG–U –ROZDZIELNIA GŁÓWNA URBAR
RG–S –ROZDZIELNIA GŁÓWNA OSP – CZĘŚĆ SOCJALNA
CSP/ISTN. –ISTNIEJĄCA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
PW –POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY TYPU: VM 80 N4 >ATLANTIC< (P=1,5kW, 230V) LUB PODOBNY
GT1/16A –GNIAZDO TECHNOLOGICZNE 3–FAZOWE 16A NR 1
GT1/32A –GNIAZDO TECHNOLOGICZNE 3–FAZOWE 32A NR 1
PA –PRZYCISK ALARMOWY
–KABEL ZAKOŃCZONY WTYCZKĄ

F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR: URZĄD GMINY CZARNY DUNAJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 2, 34–470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT: mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI, NR UPR. GAS 834/A–43/85
	ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. G. HAJNOS
OBIEKT: REMIZA OSP W PIEKIELNIKU, CZĘŚĆ BOJOWA	ASYSTENT PROJEKTANTA: K. SZOPIŃSKI
TREŚĆ RYS.: P.W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA: 02.2011
RZUT PARTERU	SKALA: 1:100
	NR RYS.: E–2.1